

## 別表第2（第3条、第7条関係）

## 組積造の塀等の点検表

	点検項目	点検基準	点検結果	
			区分	備考
1	高さ	1.2メートル以下である。	適合・不適合	
2	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上ある。	適合・不適合	
3	控壁	長さ4メートル以下ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが点検項目2の寸法の1.5倍以上ある。	適合・不適合	
4	基礎	根入れの深さが20センチメートル以上ある。	適合・不適合	