

質問回答書

令和7年 4月22日

下記のとおり、質問事項に関して回答いたします。

案件番号	A-003
案件名	小山広域クリーンセンター管理棟空調機更新工事

番号	仕様書頁等	質問事項	回答
1	図面 M-8	制気口リストだと思われるところが、とても小さく拡大しても文字がつぶれてしまって確認できません。	(別紙) のとおり、制気口リストを回答いたします。

受信しましたら、必ず小山広域保健衛生組合

政策課(0285-22-3228)へ確認の連絡をしてください。

(別紙)

工事名:小山広域クリーンセンター管理棟空調機更新工事
制気口リスト

1F

室名	機器名	サイズ	風量(m ³ /h)	BOX
レントゲン作業室	HS(EA)	200x200	200	400x400x300H
暗室	HS(OA)	200x200	200	400x400x300H
喫煙コーナー	HS(EA)	300x300	600	500x500x300H
廊下	HS(OA)	300x300	600	500x500x300H
湯沸室	HS(OA)	300x300	500	500x500x300H
書庫1	HS(EA)	250x250	300	450x450x300H
女子便所	HS(EA)	200x200	200	400x400x300H
男子便所	HS(EA)	250x250	300	450x450x300H
女子便所廊下	HS(OA)	250x250	400	450x450x300H
男子便所廊下	HS(OA)	250x250	900	550x550x300H
書庫2	HS(OA)	250x250	500	450x450x300H
書庫2	HS(EA)	250x250	500	450x450x300H

2F

室名	機器名	サイズ	風量(m ³ /h)	BOX
倉庫	HS(EA)	150x150	100	300x300x300H
喫煙コーナー	HS(EA)	300x300	600	500x500x300H
喫煙コーナー	HS(OA)	300x300	600	500x500x300H
湯沸室	HS(OA)	300x300	500	500x500x300H
女子便所	HS(EA)	200x200	200	400x400x300H
男子便所	HS(EA)	250x250	300	450x450x300H
ホール	HS(OA)	350x350	397.5	550x550x300H