

令和7年度 小山市水道事業PFAS(有機フッ素化合物)検査結果

検査項目:ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和

年度	年	採水箇所 採水日	浄水(浄水処理後の水道水)						原水(浄水処理する前の水)						
			若木浄水場系			羽川西浄水場系			鶉島浄水場系		若木浄水場	羽川西浄水場		鶉島浄水場	
			若木浄水場 配水池	犬塚給水栓	八幡給水栓	羽川西浄水場 配水池	桑給水栓	間々田給水栓	鶉島浄水場 配水池	洗井給水栓	表流水 (思川河川水)	表流水 (思川河川水)	場内集合并 (深井戸水)	場内集合并 (深井戸水)	
令和7年度	年	4月8日		0.000005 mg/ℓ未満		0.000005 mg/ℓ未満					0.000006 mg/ℓ	0.000005 mg/ℓ未満	0.000005 mg/ℓ未満		
		5月			検査予定		検査予定		検査予定						
		6月	検査予定						検査予定	検査予定					
		7月		検査予定		検査予定					検査予定	検査予定	検査予定		
		8月			検査予定		検査予定		検査予定						
		9月	検査予定					検査予定	検査予定	検査予定					
		10月		検査予定		検査予定					検査予定	検査予定	検査予定		
		11月			検査予定		検査予定		検査予定						
		12月	検査予定					検査予定	検査予定	検査予定					
		令和8年度	年	1月		検査予定		検査予定					検査予定	検査予定	検査予定
				2月			検査予定		検査予定		検査予定				
				3月	検査予定					検査予定	検査予定	検査予定			
		年間予定回数計	4回	4回	4回	4回	4回	4回	4回	4回	4回	4回			

※目標値は浄水に対し0.00005mg/ℓ(ミリグラム・パー・リットル)です。

※定量下限値は0.000005mg/ℓ(ミリグラム・パー・リットル)です。