

浄化槽維持管理業務仕様書

○対象物件所在場所名 大谷東小第三学童保育館

○対象物件所在地 小山市大字横倉新田 2 7 1

○浄化槽の仕様

(種類)	国土交通大臣型式認定浄化槽 フジクリーン CA-7 型 認定番号 5-15-H-001-1 型 01Cad0a0074327
(人槽及び日平均汚水量)	7 人槽 1.4 m ³ /日

○依頼事項

- (1) 施設の定期点検（槽及び付属機器の機能状態）
- (2) 汚泥量の調整（汚泥引き抜きを除く）
- (3) 散気装置の点検（空気量）
- (4) 沈殿槽の状況及び越流ぜきの状況等
- (5) 障害になる異物、汚物除去
- (6) 消毒薬の補充及び調整
- (7) 放流水の採取及び検査の依頼
- (8) その他浄化槽を正常に働かせるための点検及び措置

○ その他

保守点検年 4 回（内法定点検 1 回）