2025年6月分　小山市水道事業水質検査結果について

小山市水道事業では、清浄な水を供給するのに、施設設備や維持管理が適切に行われているかを確かめるため、水道水やそのもととなる原水（思川の水や井戸の水）の水質を検査しています。

水質の検査項目については、法令で定める基準項目と、それに準じて行う水質管理目標設定項目等があり、年間に測定する項目・回数を「水質検査計画」によって設定し、これに沿って検査を進めております。
2025年6月に採取した検査結果は下表のとおりです。

※表の見方

○数値が未満の表示は定量下限値未満の値です。

○空欄に関しては、当月に実施していない項目です。

○斜線「／」の項目は年間を通じ検査しない項目です。

○測定日の「—」は委託検査項目で、測定日は委託検査機関において任意の日に実施しています。

2025年6月　〔水質基準項目〕

No.	水質基準項目	採水場所／水源／基準値	浄水								原水						採水日	測定日
			給水栓					浄水場			若木浄水場	羽川西浄水場		鶏島浄水場	深井戸			
			若木浄水場系		羽川西浄水場系		鶏島浄水場系											
			八幡給水栓	犬塚給水栓	桑給水栓	間々田給水栓	渋井給水栓	若木浄水場配水池	羽川西浄水場配水池	鶏島浄水場配水地	若木浄水場沈砂池表流水原水	羽川西浄水場沈砂池表流水原水	羽川西浄水場集合井原水	鶏島浄水場集合井原水	若木予備水源	深井戸No. 4		
			利根川水系思川	利根川水系思川	利根川水系思川深井戸	利根川水系思川深井戸	深井戸	利根川水系思川	利根川水系思川深井戸	深井戸	利根川水系思川	利根川水系思川	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸		
	気温	℃	21.0	19.0	20.7	20.2	19.4	19.2	22.0	19.5	19.2	22.0	22.0	19.5	19.2	20.5	3	3
	水温	℃	20.8	19.5	20.9	21.0	18.8	20.4	19.0	18.2	20.2	20.0	17.5	17.9	17.4	17.6	3	3
1	一般細菌	100 ケ/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	116	344	0	0	0	0	3	3
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3	3
3	カドミウム及びその化合物	Cdの量に関して0.003 mg/L以下				0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				0.0003未満	0.0003未満	3	4
4	水銀及びその化合物	Hgの量に関して0.0005 mg/L以下				0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				0.00005未満	0.00005未満	10	11
5	セレン及びその化合物	Seの量に関して0.01 mg/L以下				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満	3	4
6	鉛及びその化合物	Pbの量に関して0.01 mg/L以下				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満	3	4
7	ヒ素及びその化合物	Asの量に関して0.01 mg/L以下				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満	3	4
8	六価クロム化合物	Cr^{6+}の量に関して0.02 mg/L以下				0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満				0.002未満	0.002未満	3	4
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下				0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.006				0.004未満	0.004未満	3	3
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	CNの量に関して0.01 mg/L以下				0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	3	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下				2.4	1.5	1.8	2.5	1.7	1.9				2.2	2.0	3	3
12	フッ素及びその化合物	Fの量に関して0.8 mg/L以下				0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満				0.08未満	0.08未満	3	3
13	ホウ素及びその化合物	Bの量に関して1.0 mg/L以下				0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				0.1未満	0.1未満	3	4
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	10	11
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.005未満	0.005未満	10	11
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				0.004未満	0.007	0.004未満	0.004未満	0.007	0.004未満				0.004未満	0.004未満	10	11
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満				0.002未満	0.002未満	10	11
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満	10	11
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満	10	11
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満	10	11
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06	0.06		0.07	0.06未満	0.06	0.06	0.06未満	0.06未満				0.06未満	0.06未満	3	3
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0.002未満	0.002未満	0.002未満									3	-
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.011	0.009	0.006未満	0.006未満	0.008	0.006未満	0.006未満				0.006未満	0.006未満	10	11
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0.003	0.003未満	0.003未満									3	-

			浄水								原水							
			給水栓					浄水場			若木浄水場	羽川西浄水場		鵜島浄水場	深井戸			
			若木浄水場系		羽川西浄水場系		鵜島浄水場系											
No.	水質基準項目	採水場所 / 水源 / 基準値	八幡給水栓	犬塚給水栓	桑給水栓	間々田給水栓	渋井給水栓	若木浄水場配水池	羽川西浄水場配水池	鵜島浄水場配水地	若木浄水場沈砂池表流水原水	羽川西浄水場沈砂池表流水原水	羽川西浄水場集合井原水	鵜島浄水場集合井原水	若木予備水源	深井戸No. 4	採水日	測定日
			利根川水系思川	利根川水系思川	利根川水系思川深井戸	利根川水系思川深井戸	深井戸	利根川水系思川	利根川水系思川深井戸	深井戸	利根川水系思川	利根川水系思川	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満				0.01未満	0.01未満	10	11
26	臭素酸	0.01 mg/L以下				0.001未満	0.001未満	0.001未満									10	－
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.03	0.03	0.01未満	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満				0.01未満	0.01未満	10	11
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0.004	0.003未満	0.003未満									3	－
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.012	0.013	0.003未満	0.007	0.009	0.003未満	0.003未満				0.003未満	0.003未満	10	11
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満				0.009未満	0.009未満	10	11
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0.008未満	0.008未満	0.008未満									10	－
32	亜鉛及びその化合物	Znの量に関して1.0 mg/L以下				0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				0.1未満	0.1未満	3	4
33	アルミニウム及びその化合物	Alの量に関して0.2 mg/L以下	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02未満	0.03	0.03	0.02未満	0.08				0.02未満	0.02未満	3	4
34	鉄及びその化合物	Feの量に関して0.3 mg/L以下				0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.06				0.03未満	0.03未満	3	4
35	銅及びその化合物	Cuの量に関して1.0 mg/L以下				0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				0.1未満	0.1未満	3	4
36	ナトリウム及びその化合物	Naの量に関して200 mg/L以下				20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満				20未満	20未満	3	4
37	マンガン及びその化合物	Mnの量に関して0.05 mg/L以下				0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.005未満	0.005未満	3	4
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	3	3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下				64	40	52	62	41	54				54	41	3	4
40	蒸発残留物	500 mg/L以下				135	95	99	120	84	105				87	95	3	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				0.02未満	0.02未満	0.02未満			0.02未満				0.02未満	0.02未満	10	－
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000006	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	3	3
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	3	3
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.005未満				0.005未満	0.005未満	10	－
45	フェノール類	PHの量に換算して0.005 mg/L以下				0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満	0.0005未満	10	－
46	有機物（TOC）	3 mg/L以下	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3未満	0.6	0.5	0.3未満	1.0	2.0	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3	3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	7.2	3	3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							3	3
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	沼沢臭	下水臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	3	3
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.9	4.4	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	3	3
51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	3.1	6.8	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	3	3
	残留塩素	mg/L	0.58	0.57	0.57	0.60	0.61	0.63	0.83	0.64							3	3
参1	電導度	μS/cm	158.0	157.4	189.0	195.0	123.3	156.5	183.1	125.8	163.0	227.0	152.1	113.3	143.2	125.3	3	3
参2	総アルカリ度	mg/L	34.1	33.2	44.1	46.8	47.1	33.9	48.1	46.3	38.6				51.7	41.6	3	3
参3	総酸度	mg/L				2.9	2.0	2.8	2.9	1.9	2.2				1.6	3.5	3	3
参4	硫酸イオン	mg/L	14.7	15.2	14.6	15.2	1.7	15.4	13.1	1.6	15.4	23.4	6.9	1.7	1.5	3.3	3	3
参5	260nm UV吸光度	ABS	0.0322	0.0356	0.0382	0.0351	0.0083	0.0383	0.0343	0.0108	0.0887	0.1982	0.0032	0.0058	0.0039	0.0016	3	3
参6	アンモニア性窒素	mg/L									0.02	0.05					3	3

2025年6月

〔水質管理目標設定項目〕

No.	水質管理目標設定項目	採水場所 / 水源 / 目標値	浄水								原水						採水日	測定日
			給水栓					浄水場			若木浄水場	羽川西浄水場		鶉島浄水場	深井戸			
			若木浄水場系		羽川西浄水場系		鶉島浄水場系											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		採水場所	八幡給水栓	犬塚給水栓	桑給水栓	間々田給水栓	渋井給水栓	若木浄水場配水池	羽川西浄水場配水池	鶉島浄水場配水地	若木浄水場沈砂池表流水原水	羽川西浄水場沈砂池表流水原水	羽川西浄水場集合井原水	鶉島浄水場集合井原水	若木予備水源	深井戸No. 4		
		水源	利根川水系思川	利根川水系思川	利根川水系思川深井戸	利根川水系思川深井戸	深井戸	利根川水系思川	利根川水系思川深井戸	深井戸	利根川水系思川	利根川水系思川	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸		
1	アンチモン及びその化合物	Sbの量に関して0.02 mg/L以下				0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満				0.002未満	0.002未満	3	4
2	ウラン及びその化合物	Uの量に関して0.002 mg/L以下(暫定)				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	3	4
3	ニッケル及びその化合物	Niの量に関して0.02 mg/L以下				0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満				0.002未満	0.002未満	3	4
4	削除	削除																
5	1、2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下				0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満				0.0004未満	0.0004未満	10	11
6	削除	削除																
7	削除	削除																
8	トルエン	0.4 mg/L以下				0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満				0.04未満	0.04未満	10	11
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下				0.008未満	0.008未満	0.008未満			0.008未満				0.008未満	0.008未満	10	-
10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下				0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満				0.06未満	0.06未満	3	3
11	削除	削除																
12	二酸化塩素	0.6 mg/L以下				0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満				0.06未満	0.06未満	3	3
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)				0.001未満	0.001未満	0.001未満									10	-
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)				0.003	0.002未満	0.002未満									10	-
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								10	11
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6							3	3
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 mg/L以上100 mg/L以下				64	40	52	62	41	54				54	41	3	4
18	マンガン	Mnの量に関して0.01 mg/L以下				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004				0.001	0.001未満	3	4
19	遊離炭酸	20 mg/L以下				2.56	1.77	2.47	2.56	1.68	1.94				1.41	3.09	3	3
20	1、1、1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下				0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満				0.03未満	0.03未満	10	11
21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下				0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満				0.002未満	0.002未満	10	11
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3未満	0.5	0.5	0.3未満	2.1				0.3未満	0.3未満	3	5
23	臭気強度(TON)	3以下				＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	2				＜1	＜1	3	3
24	蒸発残留物	30 mg/L以上200 mg/L以下				135	95	99	120	84	105				87	95	3	4
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3.1				0.1未満	0.1未満	3	3
26	pH	7.5程度	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.5				7.5	7.2	3	3
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1度以上とし、極力0	-1.60	-1.46	-1.23	-1.31	-1.36	-1.54	-1.31	-1.37	-1.21				-1.20	-1.63	3	4
28	従属栄養細菌	2000 ケ/ml以下				0	0	0	0	0	283				0	0	3	3
29	1、1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下				0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満				0.01未満	0.01未満	10	11
30	アルミニウム及びその化合物	Alの量に関して0.1 mg/L以下	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01未満	0.03	0.03	0.01未満	0.08				0.01未満	0.01未満	3	4
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定)				0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満			0.000005未満						10	-

2025年6月　〔クリプトスポリジウム等〕

項目	単位	浄水	原水		採水日	測定日	原水				採水日	測定日
		羽川西浄水場 配水池浄水	羽川西浄水場 深井戸着水井	羽川西浄水場 表流水沈砂池			若木予備水源	深井戸No. 1	深井戸No. 2	深井戸No. 3		
		利根川水系思川	深井戸	利根川水系思川			深井戸	深井戸	深井戸	深井戸		
クリプトスポリジウム	個/20 L(浄水), 個/10 L(原水)	0		0	17	－						
ジアルジア	個/20 L(浄水), 個/10 L(原水)	0		0	17	－						
大腸菌(最確法)	MPN/100 ml	0	0	79	17	17	0	0	0	0	17	17
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	17	17	0	0	0	0	17	17

2025年6月　毎日検査結果

		若木浄水場系			羽川西浄水場系				鴉島浄水場系
		給水栓①(神鳥谷)	給水栓②(犬塚)	給水栓③(乙女)	給水栓①(南半田)	給水栓②(乙女)	給水栓③(田間)	給水栓④(鉢形)	給水栓①(渋井)
色	結果	色なし	色なし	色なし	色なし	色なし	色なし	色なし	色なし
	検査回数	30回/30日	30回/30日	30回/30日	30回/30日	30回/30日	30回/30日	30回/30日	30回/30日
濁り	結果	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし
	検査回数	30回/30日	30回/30日	30回/30日	30回/30日	30回/30日	30回/30日	30回/30日	30回/30日
消毒の残留効果(遊離残留塩素としてmg/l)	最大	0.60	0.40	0.40	0.60	0.50	0.45	0.60	0.60
	最小	0.45	0.20	0.30	0.50	0.30	0.35	0.40	0.40
	平均	0.54	0.32	0.37	0.54	0.39	0.41	0.50	0.51
	検査回数	30回/30日	30回/30日	30回/30日	30回/30日	30回/30日	30回/30日	30回/30日	30回/30日